Pražské vodovody a kanalizace

L 1247

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - útvar kontroly kvality vody (ÚKKV), Podolská 15/17, 147 00 Praha 4
Oddělení laboratorní kontroly Praha (OLK Praha), Podolská 15/17, 147 00 Praha 4
zkušební laboratoř č. 1247 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkoušce č. D 3653/2026

Druh vzorku: Pitná voda

Počet stran protokolu: 7

Číslo vzorku: D 3653
Zákazník: Obec Hlavenec
Hlavenec 82, 294 76 Kostelní Hlavno
Datum odběru: 8.6.2026 9:50
Místo odběru: OÚ Hlavenec čp. 82 - kuchyňka, 294 76 Kostelní Hlavno
Poznámka: PII - z LC/MS pouze bisfenol a
Odebral: Pochman Ondřej, ÚKKV
Datum příjmu: 8.6.2026 13:00
Datum analýzy: 8.6.2026 - 29.6.2026

Odběr tohoto vzorku je součástí akreditované zkušební činnosti laboratoře.
Odběr vzorku je proveden Oddělením vzorkování pitné vody podle SOP č. VZ-1 vyjma kap. 6.1 až 6.3, 6.5 a 6.6 a dle standardního plánu vzorkování DSPK: B.12.1.
* - takto označené parametry a činnosti nejsou v rozsahu akreditace.
L - Použité zkratky a hygienické limity odpovídají zkratkám a hygienickým limitům uvedeným ve vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb. v platném znění (Příloha č. 1) a limitním hodnotám uvedeným v Seznamu posouzených nerelevantních metabolitů pesticidů MZ ČR.
Legenda zkratek: NMH...nejvyšší mezní hodnota, MH...mezní hodnota, DH...doporučená hodnota, SH...směrná hodnota
Symbol < vyjadřuje výsledek menší než mez stanovitelnosti.
Vysvětlivky, místo zkoušení:
L1 - zkouška je provedena Oddělením laboratorní kontroly Praha, Dykova 3, 101 00 Praha 10 (pracoviště č. 1)
L1/7 - zkouška je provedena Oddělením lab. kontroly Praha, Podolská 15/17, 147 00 Praha 4 (pracoviště č. 7)
V1t - zkouška je provedena Oddělením vzorkování pitné vody (pracoviště č. 2), na místě odběru (v terénu)
D - takto označená stanovení byla provedena následujícími dodavateli:
Povodí Vltavy, státní podnik - VHL Plzeň (zkušební laboratoř č.1252 akreditovaná ČIA) O-13a-A
Povodí Vltavy, státní podnik - VHL Plzeň (zkušební laboratoř č.1252 akreditovaná ČIA) O-19-A
Nejistota měření je kombinovaná rozšířená nejistota (koeficient rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti 95 %).
Nejistota měření zahrnuje nejistotu vzorkování a nevztahuje se na výsledky menší než mez stanovitelnosti a výsledky, které nejsou hodnotitelné.
U mikrobiologických zkoušek se jedná o nejistotu metody stanovenou v souladu s ČSN ISO 29201, bez zahrnutí nízkých počtů.
Nejistota měření u stanovení provedených výše uvedenými dodavateli resp. subdodavateli nezahrnuje nejistotu vzorkování.
Výsledky zkoušek se vztahují ke zkoušenému vzorku.
Protokol nesmí být reprodukován jinak než celý bez písemného souhlasu ÚKKV.

Datum vystavení: 30.6.2026
Za správnost protokolu odpovídá a schválil: Ing. Věra Smetanová, referent laboratoře - analytik

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. útvar kontroly kvality vody zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1247 Pražské vodovody a kanalizace

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz, **www.pvk.cz**
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.
IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

VEOLIA

PVS PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.

Stanovení	Jednotka	Metoda	Nejistota měření	L NMH	L MH	L DH	L SH	Stanovená hodnota
Clostridium perfringens	KTJ/100ml	SOP č. MB I/11 ***L1***			0			0
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	SOP č. MB I/8 ***L1***		0				0
Escherichia coli	KTJ(MPN)/100ml	SOP č. MB I/16 ***L1***		0				0
koliformní bakterie	KTJ(MPN)/100ml	SOP č. MB I/16 ***L1***			0			0
mikroskopický obraz - abioseston P	%	SOP č. MB I/12 ***L1***			5			3
mikroskopický obraz - počet organismů	jedinci/ml	SOP č. MB I/12 ***L1***			50			0
mikroskopický obraz - živé organismy	jedinci/ml	SOP č. MB I/12 ***L1***			0			0
mikroskopický obraz - mrtvé organismy	jedinci/ml	SOP č. MB I/12 ***L1***						0
počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	SOP č. MB I/10 ***L1***			200	200		0
počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	SOP č. MB I/10 ***L1***			40	40		0
1,2-dichlorethan	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***		3,0				<0,10
amonné ionty	mg/l	SOP č. DV-4 ***L1/7***			0,50			<0,03
antimon	µg/l	SOP č. SAK–95 ***L1/7***		10				<1
arsen	µg/l	SOP č. SAK–95 ***L1/7***		10				<1
barva	mg/l Pt	SOP č. DV-11 ***L1/7***			20			<2
benzen	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***		1,0				<0,10
benzo(a)pyren	µg/l	SOP č. SAK-23 ***L1/7***		0,01				<0,0005
berylium	µg/l	SOP č. SAK–95 ***L1/7***		2,0				<0,10
bór	mg/l	SOP č. SAK–95 ***L1/7***		1,5				<0,050
bromičnany	µg/l	SOP č. SAK–30 - ***L1/7*** část A		10				<1,0
TOC - celkový organický uhlík	mg/l	SOP č. SAK-5 ***L1/7***	15%		5,0			1,07
draslík	mg/l	SOP č. SAK–95 ***L1/7***	15%			1 - 10		1,3
dusičnany	mg/l	SOP č. SAK–30 - ***L1/7*** část A	5%	50				13,3
dusitany	mg/l	SOP č. SAK–30 - ***L1/7*** část A		0,50				<0,01
fluoridy	mg/l	SOP č. SAK–30 - ***L1/7*** část A		1,5				<0,05
hliník	mg/l	SOP č. SAK–95 ***L1/7***			0,20			<0,005
hořčík	mg/l	SOP č. SAK–95 ***L1/7***	15%			20 - 30		5,6
chlor volný	mg/l	SOP č. DV-23 ***V1t***	20%		0,30			0,05
chlorečnany	µg/l	SOP č. SAK–30 - ***L1/7*** část A	15%	250				55,5
chloridy	mg/l	SOP č. SAK–30 - ***L1/7*** část A	5%		250	100		6,5
chloritany	µg/l	SOP č. SAK–30 - ***L1/7*** část A		250				<10,0
chlorečnany + chloritany (suma)	µg/l	SOP č. SAK–30 - ***L1/7*** část A	15%	250				55,5
chrom	µg/l	SOP č. SAK–95 ***L1/7***		25				<1
chuť	°	SOP č. DV-27 ***L1/7***	1°					2
chuť hodnocení		SOP č. DV-27 ***L1/7***			přijatelná			přijatelná

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz, **www.pvk.cz**
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.
IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

VEOLIA PVS PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.

Stanovení	Jednotka	Metoda	Nejistota měření	L NMH	L MH	L DH	L SH	Stanovená hodnota
kadmium	µg/l	SOP č. SAK–95 ***L1/7***		5,00				<0,05
konduktivita	mS/m	SOP č. DV-9 ***L1/7***	3%		125			46,6
kyanidy celkové	mg/l	SOP č. SAK-3 ***L1/7***		0,050				<0,010
mangan	mg/l	SOP č. SAK–95 ***L1/7***			0,050			<0,001
měď	µg/l	SOP č. SAK–95 ***L1/7***		1000				<5
nikl	µg/l	SOP č. SAK–95 ***L1/7***		20				<1
olovo	µg/l	SOP č. SAK–95 ***L1/7***		10				<1
pach	°	SOP č. DV-21 ***L1/7***	1°					2
pach hodnocení		SOP č. DV-21 ***L1/7***			přijatelný			přijatelný
pH - reakce vody	-	SOP č. DV-1 ***L1/7***	0,10 abs.h.		6,5 - 9,5			7,75
fluoranten	µg/l	SOP č. SAK-23 ***L1/7***						<0,002
benzo(g,h,i)perylen	µg/l	SOP č. SAK-23 ***L1/7***						<0,0005
indeno(1,2,3cd)pyren	µg/l	SOP č. SAK-23 ***L1/7***						<0,0005
suma PAU(4)	µg/l	SOP č. SAK-23 ***L1/7***		0,1				0
rtuť	µg/l	SOP č. SAK-16 ***L1/7***		1,0				<0,2
selen	µg/l	SOP č. SAK–95 ***L1/7***		20				<1
sírany	mg/l	SOP č. SAK–30 - ***L1/7*** část A	5%		250			93,1
sodík	mg/l	SOP č. SAK–95 ***L1/7***	15%		200			9,9
stříbro	µg/l	SOP č. SAK–95 ***L1/7***		25				<1
teplota vody	°C	SOP č. DV-22 ***V1t***	5%			8,0 - 12,0		14,2
1,1,2,2-tetrachlorethen	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***		10				<0,10
1,1,2-trichlorethen	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***		10				<0,10
chloroform	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***		30				<0,10
bromoform	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***	20%					1,39
dibromchlormethan	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***	20%					0,94
bromdichlormethan	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***	20%					0,33
trihalomethany	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***	20%	50				2,66
1,1-dichlorethen	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***						<0,10
cis-1,2-dichlorethen	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***						<0,10
trans-1,2-dichlorethen	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***						<0,10
1,2-dichlorethen	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***						0
chlorbenzen	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***						<0,10
dichlormethan	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***						<0,10
tetrachlormethan	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***						<0,10
toluen	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***						<0,10
o-xylen	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***						<0,10
m- +p-xylen	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***						<0,10
o+m+p-xylen	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***						0
ethylbenzen	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***						<0,10
styren	µg/l	SOP č. SAK–21 ***L1***						<0,10
vápník	mg/l	SOP č. SAK–95 ***L1/7***	15%			40 - 80		76,6
vápník a hořčík	mmol/l	SOP č. SAK–95 ***L1/7***	15%			2 - 3,5		2,14
zákal	ZFn	SOP č. DV-10 ***L1/7***			5			<0,50

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz, **www.pvk.cz**
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.
IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

VEOLIA PVS PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.

Stanovení		Jednotka	Metoda	Nejistota měření	L NMH	L MH	L DH	L SH	Stanovená hodnota
železo		mg/l	SOP č. SAK–95 ***L1/7***			0,20			<0,010
17-beta-estradiol	**D**	ng/l	O-19-A					1	<0,8
bisfenol A		µg/l	SOP č. SAK-100 ***L1/7***		2,5				<0,05
PFAS suma (20 per- a polyfluorovaných sloučenin)	**D**	µg/l	O-19-A		0,1				0
PFOA, PFNA, PFHxS a PFOS suma	**D**	µg/l	O-19-A					0,01	0
PFBA (perfluorobutanová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,006
PFPA (perfluoropentanová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,002
PFHxA (perfluorohexanová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,002
PFHpA (perfluoroheptanová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,002
PFOA (perfluoroktanová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,002
PFNA (perfluorononanová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,001
PFDA (perfluorodekanová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,001
PFUnDA (perfluoroundekanová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,001
PFDoDA (perfluorododekanová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,001
PFTrDA (perfluorotridekanová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,001
PFBS (perfluorobutansulfonová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,001
PFPS (perfluoropentansulfonová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,001
PFHxS (perfluorohexansulfonová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,0005
PFHpS (perfluoroheptansulfonová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,001
PFOS (perfluoroktansulfonová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,0005
PFNS (perfluorononansulfonová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,001
PFDS (perfluorodekansulfonová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,001
PFUnDS (perfluoroundekansulfonová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,001
PFDoDS (perfluorododekansulfonová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,001
PFTrDS (perfluorotridekansulfonová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,002
PFTeDA (perfluorotetradekanová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,002
PFHxDA (perfluorohexadekanová kyselina)	**D**	µg/l	O-19-A						<0,002
1H,1H,2H,2H-perfluoroktansulfonová kys., PFOS-H4	**D**	µg/l	O-19-A						<0,001

Stanovení		Jednotka	Metoda	Nejistota měření	L NMH	L MH	L DH	L SH	Stanovená hodnota
ADONA(4,8-dioxa-3H-perfluorononanoová kyselina)	D	µg/l	O-19-A						<0,0005
PFODA (perfluoroktadekanová kyselina)	D	µg/l	O-19-A						<0,002
4:2 FTS(1H,1H,2H, 2H-perfluorohexansulfonová kys.)	D	µg/l	O-19-A						<0,002
8:2 FTS(1H,1H,2H, 2H-perfluorodekansulfonová kys.)	D	µg/l	O-19-A						<0,001
8:2 DiPAP (bis[2-(perfluorooctyl)ethyl] fosfát)	D	µg/l	O-19-A						<0,002
10:2 FTS(1H,1H,2H, 2H-perfluorododekansulfonová k.)	D	µg/l	O-19-A						<0,001
HFPO-DA(perfluoro-2-methyl-3-oxahexanová kys.)GenX	D	µg/l	O-19-A						<0,01
N-ETFOSAA(n-ethylperfluoroktansulfonamidooctová k)	D	µg/l	O-19-A						<0,001
N-MEFOSA (n-methylperfluoroktansulfonamid)	D	µg/l	O-19-A						<0,001
N-MEFOSAA(n-methylperfluoroktansulfonamidooct. k.)	D	µg/l	O-19-A						<0,002
PFOSA (perfluorooktansulfonamid, FOSA)	D	µg/l	O-19-A						<0,0005
halogenoctové kyseliny (HAA) - suma 5	D	µg/l	O-19-A		60				0
halogenoctové kyseliny (HAA) - suma 9	D	µg/l	O-19-A						0
bromchloroctová kyselina (BCAA)	D	µg/l	O-19-A						<2
bromdichloroctová kyselina (DCBAA)	D	µg/l	O-19-A						<2
dibromoctová kyselina (DBAA)	D	µg/l	O-19-A						<2
dibromchloroctová kyselina (DBCAA)	D	µg/l	O-19-A						<2
dichloroctová kyselina (DCAA)	D	µg/l	O-19-A						<2
monochloroctová kyselina (MCAA)	D	µg/l	O-19-A						<2
monobromoctová kyselina (MBAA)	D	µg/l	O-19-A						<2
tribromoctová kyselina (TBAA)	D	µg/l	O-19-A						<2
trichloroctová kyselina (TCAA)	D	µg/l	O-19-A						<2
Nonylfenoly-směs izomerů	D	µg/l	O-13a-A						<0,02

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz, **www.pvk.cz**
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.
IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

VEOLIA
PVS PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.

Poznámky ke vzorku č. D 3653 /2026

Poznámka (P): mikroskopický obraz - abioseston : krystalky, detritus

Poznámka ke stanovení suma PAU(4): součet čtyř stanovených hodnot benzo(b)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu, benzo(k)fluorantenu a indeno(1,2,3cd)pyrenu.

Poznámka ke stanovení pH: teplota vzorku 25 ± 3 °C, měřeno v laboratoři do 24 hodin po odběru.

Poznámka ke stanovení konduktivita: hodnota korigována zařízením teplotní kompenzace na 25 °C.

Poznámka ke stanovení trihalomethany: součet stanovených hodnot chloroformu, bromoformu, dibromchlormethanu a bromdichlormethanu.

Poznámka ke stanovení 1,2-dichlorethen: součet stanovených hodnot cis-1,2-dichlorethenu a trans-1,2-dichlorethenu.

Poznámka ke stanovení o+m+p xylen: součet dvou stanovených hodnot o-xylenu a m-+p- xylenu.

Poznámka ke stanovení halogenoctové kyseliny (HAA) - suma 9: součet devíti stanovených látek: kyselina monochloroctová, kyselina dichloroctová, kyselina trichloroctová, kyselina monobromoctová, kyselina dibromoctová, kyselina bromchloroctová, kyselina bromdichloroctová, kyselina dibromchloroctová a kyselina tribromoctová.

Poznámka k parametru PFAS suma: součet dvaceti PFAS: PFBA, PFPA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFBS, PFPS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFNS, PFDS, PFUnDS, PFDoDS, PFTrDS.

Poznámka ke stanovení halogenoctové kyseliny (HAA) - suma 5: součet pěti stanovených látek: kyselina monochloroctová, kyselina dichloroctová, kyselina trichloroctová, kyselina monobromoctová, kyselina dibromoctová.

Součet poměrů výsledku stanovení dusičnanů dělený 50 a výsledku stanovení dusitanů dělený 3 musí být menší nebo rovný 1 (významem odpovídá NMH).

Hygienický limit (mezní hodnota) pro stanovení Počty kolonií při 22 °C je "Bez abnormálních změn". Limit uvedený v tabulce výsledků (200 KTJ/ml) odpovídá doporučené hodnotě. Pokud nelze pro malý počet vzorků v zásobované oblasti určit, zda se jedná o abnormální změnu, platí jako mezní hodnota 200 KTJ/ml.

Hygienický limit (mezní hodnota) pro stanovení Počty kolonií při 36 °C je "Bez abnormálních změn". Limit uvedený v tabulce výsledků (40 KTJ/ml) odpovídá doporučené hodnotě. Pokud nelze pro malý počet vzorků v zásobované oblasti určit, zda se jedná o abnormální změnu, platí jako mezní hodnota 40 KTJ/ml.

Poznámka k parametru 1,1,2,2-tetrachlorethen: součet koncentrací tetrachlorethenu a trichlorethenu nesmí překročit 10 ug/l.

Poznámka k parametru 1,1,2-trichlorethen: součet koncentrací tetrachlorethenu a trichlorethenu nesmí překročit 10 ug/l.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz, **www.pvk.cz**
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.
IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

VEOLIA
PVS PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.

Použité metody

SOP č. SAK–30 - část A	ČSN EN ISO 10304-1, ČSN EN ISO 10304-4, ČSN EN ISO 15061, EPA Method 300.1
SOP č. DV-11	ČSN EN ISO 7887 - metoda C
SOP č. SAK-3	návod firmy Hach
SOP č. MB I/11	ČSN EN ISO 14189
SOP č. DV-9	ČSN EN 27888
SOP č. MB I/8	ČSN EN ISO 7899-2
SOP č. DV-27	ČSN 75 7340, ČSN EN 1622
SOP č. MB I/16	ČSN EN ISO 9308-1, výsledek je stanoven v KTJ/100ml
SOP č. SAK–95	ČSN EN ISO 17294-1, ČSN EN ISO 17294-2
SOP č. MB I/10	ČSN EN ISO 6222
SOP č. MB I/12	ČSN 75 7712, ČSN 75 7713
SOP č. DV-4	návod firmy Merck, ČSN ISO 7150-1, formy dusíku výpočtem
SOP č. DV-21	ČSN 75 7340, ČSN EN 1622
SOP č. SAK-23	ČSN EN ISO 17993
SOP č. DV-1	ČSN ISO 10523
SOP č. SAK-16	ČSN 75 7440
SOP č. DV-22	ČSN 75 7342
SOP č. SAK-5	ČSN EN 1484
SOP č. SAK–21	EPA Method 524.2
SOP č. DV-23	návod firmy Hach, ČSN EN ISO 7393-2
O-19-A	EPA 1694, ČSN ISO 20179, ČSN ISO 25101, EPA 535
SOP č. SAK-100	EPA Method 536, ČSN ISO 21676, aplikační listy firmy Agilent Technologies
O-13a-A	ČSN EN 12673, ČSN EN ISO 18857-1, ČSN ISO 24293
SOP č. DV-10	ČSN EN ISO 7027-1

Zákazníkům, kteří se odvolávají na činnost ÚKKV, která je předmětem akreditace, doporučujeme používat tento text:

"Zkoušeno v Pražských vodovodech a kanalizacích, a.s. - útvaru kontroly kvality vody, který je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 k fyzikálně-chemickému, mikrobiologickému a biologickému zkoušení pitné, teplé, balené, povrchové, surové, podzemní a odpadní vody, kalů a odpadů, vody z technologických mezistupňů (mezioperační vody) a vody ke koupání včetně samostatného vzorkování a k rozborům provozních chemikálií, zkušební laboratoř č. 1247."

Kombinovaná značka ILAC MRA uvedená na Protokole o zkoušce nesmí být zákazníky dále používána.

Reklamační lhůta je 1 rok od realizace zakázky (vydání protokolu resp. předání výsledků analýz).

---- Konec výsledkové části protokolu ----

Příloha: Posouzení výsledku analýzy vzorku č. **D 3653/2026**

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz, **www.pvk.cz**
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.
IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

VEOLIA
PVS PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.

Pražské vodovody a kanalizace

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - útvar kontroly kvality vody (ÚKKV), Podolská 15/17, 147 00 Praha 4
Oddělení laboratorní kontroly Praha (OLK Praha), Podolská 15/17, 147 00 Praha 4
zkušební laboratoř č. 1247 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Posouzení výsledku analýzy vzorku č. D 3653/2026

příloha Protokolu o zkoušce č. D 3653/2026

Druh vzorku: Pitná voda

Číslo vzorku:	D 3653
Zákazník:	Obec Hlavenec
	Hlavenec 82, 294 76 Kostelní Hlavno
Datum odběru:	8.6.2026 9:50
Místo odběru:	OÚ Hlavenec čp. 82 - kuchyňka, 294 76 Kostelní Hlavno
Poznámka:	PII - z LC/MS pouze bisfenol a
Odebral:	Pochman Ondřej, ÚKKV
Datum příjmu:	8.6.2026 13:00
Datum analýzy:	8.6.2026 - 29.6.2026

Rozhodovací pravidlo použité pro posouzení shody se specifikací - laboratoř nezohledňuje nejistotu měření při hodnocení shody výsledků s předepsaným limitem.

Analyzovaný vzorek vody vyhovuje vyhlášce MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění ve všech hodnocených parametrech.

Datum vystavení: 30.6.2026

Za správnost posouzení odpovídá a schválil: Ing. Věra Smetanová, referent laboratoře - analytik

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. útvar kontroly kvality vody zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1247 Pražské vodovody a kanalizace